



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 400655

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 235086/3529005/2014

Endereço: AVENIDA CARLOS TOSIN

Nº: 1083

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Município: MARILIA

Ocupação: INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E DEPÓSITO (I-2/J-4)

Proprietário: DARLENE DE PADUA MELO SPILA E OUTROS

Responsável pelo Uso: SPIL TAG INDUSTRIAL LTDA.

Responsável Técnico: EDSON NAVARRO

CREA/CAU: 060080853-6-SP

ART/RRT: 28027230190312957

Área Total (m²): 4452,15

Área Aprovada (m²): 4452,15

Validade: 12/03/2022

Vistoriador: SUBTEN PM MARCIO CLAUDIO ARANTES

Homologação: 1. TEN PM RAFAEL GUSTAVO DE AGUIAR

OBSERVAÇÕES: ACIMA DE 1200 MJ/M² VEDADO O USO DE BOTIÕES GLP 13 KG (LEI ESTADUAL 9494/97 E NBR 13523/95 ABNT)

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Marília, 20 de Março de 2019



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".